

Generator G-301

Isolationsmessung mit PeakTech 2685A

(Prüfspannung 1000VDC)

Messungen vom 13.10.2025

U	gegen Gehäuse:	>	37,4	GOhm
V	gegen Gehäuse:	>	20,1	GOhm
W	gegen Gehäuse:	>	14,0	GOhm